

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
603022, г.Н.Новгород, ул.Кулибина, д.11
Телефон, факс: (831) 433-00-36
ИНН/КПП 5262136833/526201001
ОКПО 76667928, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
603022, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, 11
603001, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 2

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510128

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 2385-2386 от 07.02.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, г. Н.Новгород, ул. Тургенева, д.1

Наименование пробы (образца):

Вода плавательных бассейнов:

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ООО "Темп" Фитнес-клуб "Голд фитнес" г.Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Горького, 252

Адрес, место, где производился отбор:

г.Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Горького, 252, Фитнес-клуб "Голд фитнес"

- чаша взрослого бассейна (глубина 1 см)*
- чаша взрослого бассейна (глубина 30 см)*

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

биолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" Парахина О.В.

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

Дата и время отбора: *06.02.2019 20 ч. 50 мин. - 21 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки в ИЛЦ: *06.02.2019 21 ч. 50 мин.*

Условия доставки: *без охлаждения*

Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 06.02.2019г с программой испытаний*

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел обеспечения надзора за питанием населения, условиями воспитания и обучения, за объектами коммунальной гигиены

Основание проведения испытаний: *Внеплановый контроль*

Код пробы (образца): *23856х060219, 23866х060219*

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества."

Дата окончания испытаний: *07.02.2019.*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

23856x060219,
23866x060219

Код пробы (образца):




Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
- чаша взрослого бассейна (глубина 1 см)					
1	Запах	3	не более 3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	$6,3 \pm 1,9$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	менее 0,58	не более 2	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Хлориды	717 ± 72	не более 700	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
5	Формальдегид	$0,096 \pm 0,021$	не более 0,05	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
6	Хлор остаточный свободный	$0,12 \pm 0,05$	от 0,3 до 0,5	мг/л	ГОСТ 18190-72
7	Водородный показатель (рН)	$6,6 \pm 0,2$	не более 7,8	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
8	Хлороформ	$0,021 \pm 0,005$	не более 0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.10-95

- чаша взрослого бассейна (глубина 30 см)

9	Запах	3	не более 3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
10	Цветность	$5,2 \pm 1,5$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
11	Мутность	менее 0,58	не более 2	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
12	Хлориды	811 ± 81	не более 700	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
13	Формальдегид	$0,094 \pm 0,021$	не более 0,05	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
14	Хлор остаточный свободный	$0,09 \pm 0,04$	от 0,3 до 0,5	мг/л	ГОСТ 18190-72
15	Водородный показатель (рН)	$6,6 \pm 0,2$	не более 7,8	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
16	Хлороформ	$0,023 \pm 0,006$	не более 0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.10-95

Испытания проводили:



Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Парахина О.В.	
Врач по СГЛИ Афанасьева С.Г.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Балина Анна Юрьевна	

23856x060219,
23866x060219

Код пробы (образца):

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
- чаша взрослого бассейна (глубина 1 см)					
1	Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не более 1	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

- чаша взрослого бассейна (глубина 30 см)					
5	Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1884-04
6	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
7	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не более 1	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
8	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Аверьянова О.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Сидорова Валентина Федоровна				Подпись	
					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Сазанова Т.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Феклина Т.Ю.

Архипова М.И.

М.П.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения
лиц, выдавшего протокол